Приложение к оценочному листу
расчета индекса готовности к
отопительному периоду 2026-2027 годов
Новомалороссийское МУМПЖКХ
МО Выселковский район от 06.10.2026

1. У персонала, осуществляющего обслуживание и эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок отсутствуют копии удостоверений о проверке знаний или журнал проверки знаний, протоколы проверки знаний с отметками о проверке знаний, предусмотренных пунктами 70, 71 Правил № 511, а также протоколы проверки знаний с отметками о проверке знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (1.1.6.1).

2. Отсутствуют утвержденные программы противоаварийных тренировок на тепловых энергоустановках и сетях (1.1.10).

3. Отсутствуют документы, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке (1.6.6).

4. Отсутствует договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода (1.6.10.1).

5. Отсутствуют документы, подтверждающие выполнение утвержденного плана подготовки к отопительному периоду (3).